



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2026

№ 92

Об утверждении сценария проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории г. Дудинки в рамках подготовки к отопительному периоду 2026–2027 гг.

В целях координации деятельности органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса при решении вопросов, касающихся подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса к очередному осенне-зимнему периоду и обеспечением их устойчивого функционирования в период прохождения отопительного сезона 2026–2027 гг., в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом города Дудинки, Администрация города Дудинки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сценарий проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории г. Дудинки в рамках подготовки к отопительному периоду 2026–2027 гг. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Дудинки обеспечить проведение противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории г. Дудинки в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026–2027 гг. в межотопительный период в срок до 01.09.2026.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Первый заместитель
Главы города Дудинки**

Е. В. Ожегов

**Сценарий проведения противоаварийной тренировки
на объектах теплоснабжения на территории г. Дудинки
в рамках подготовки к отопительному периоду 2026–2027 гг.**

г. Дудинка

24.08.2026

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Тема тренировки: Ликвидация последствий аварийной ситуации на объектах теплоснабжения (порыв на магистральном трубопроводе) с прекращением подачи тепловой энергии потребителям, с последующим наращиванием обстановки в виде отключения электроэнергии на источнике тепловой энергии и запуском резервного источника электроснабжения (РИСЭ).

1.2. Цели тренировки:

- 1) Проверка реальности Плана действий и выполнение предусмотренных в нем мероприятий
- 2) Отработка вопросов перевода органов управления и сил ТП РСЧС в режим «повышенная готовность» и «чрезвычайная ситуация».
- 3) Отработка взаимодействия и обмена информацией между Администрацией муниципального округа, ЕДДС, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, управляющими организациями, экстренными оперативными службами.
- 4) Проверка работоспособности резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) с обеспечением работы котельной в автономном режиме не менее 4 часов.
- 5) Отработка мероприятий по оповещению населения и обеспечению безопасности в условиях критически низких температур.

Исследовательская цель: Оценка эффективности действующего механизма реагирования на аварийные ситуации в системах теплоснабжения Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа.

1.3. Время проведения:

Астрономическое время проведения тренировки: 27 августа 2026 года с 10:00 до 15:10 (время местное).

Оперативное время проведения тренировки: 10 февраля 2027 года с 10:00 до 18:00 (моделирование зимних условий).

1.4. Место проведения:

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка.

Место сбора оперативного штаба: Администрация города Дудинки каб. 123 (г. Дудинка, ул. Советская, д. 35).

1.5. Руководитель тренировки

Глава города Дудинка (первый заместитель Главы города Дудинка), Председатель КЧС и ОПБ города Дудинка (заместитель председателя КЧС и ОПБ города Дудинка).

1.6. Участники противоаварийной тренировки

- КЧС и ОПБ города Дудинка;
- Оперативная группа КЧС и ОПБ города Дудинка;
- Администрация города Дудинки;
- Управление по делам ГО и ЧС Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;
- ПТЭС г. Дудинка АО «НТЭК»;
- АО «Таймырбыт»;
- ООО «Дудинская управляющая компания»;
- ЕДДС Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;
- ОМВД по Таймырскому Долгано-Ненецкому району;
- КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница»;
- 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю;
- МУП «Пассажиравтотранс»;
- представитель Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (по согласованию);
- представитель Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию).

1.7. Исходные данные

– Температура наружного воздуха (учебная): -42°C , ветер северо-восточный 12 м/с учитываются климатические особенности Крайнего Севера: продолжительная зима, сильные морозы и ветры).

– Объекты: ПТЭС АО «НТЭК» (котельная № 7, мощность 206,6 Гкал/час), магистральные сети ГВС и отопления, ЛЭП.

– Исходное состояние: система работает на максимуме установленной мощности.

– Органы управления и силы находятся в режиме повседневной деятельности.

– РИСЭ находится в режиме «постоянной готовности» (вторая степень автоматизации – автоматический ввод при пропадании внешней сети).

– Порядок пользования связью: устно, по каналам мобильной связи с обязательной фразой в начале каждого сообщения: «ВНИМАНИЕ, УЧЕБНАЯ ТРЕНИРОВКА!»

2. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ

Организация	Зона ответственности
ПТЭС г. Дудинки АО «НТЭК»	Магистральные тепловые сети, котельное оборудование, система подпитки, резервный источник электроснабжения (РИСЭ)
АО «Таймырбыт»	Наружные тепловые сети (вторичные), разводящие трубопроводы до первых фланцев в тепловом узле в МКД. Является головным исполнителем на месте порыва
ООО «Дудинская управляющая компания»	Внутридомовые системы отопления МКД, тепловые узлы, оповещение жителей, контроль за сохранностью систем в отключенных домах
Администрация города	Координация всех служб, оповещение населения, работа КЧС, подготовка ПВР, взаимодействие с вышестоящими органами
ЕДДС	Сбор и обобщение информации, передача данных в КЧС, координация диспетчерских служб

3. НОРМАТИВЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Показатель	Норматив	Основание
1	Время с момента получения информации о ЧС до сбора КЧС	не более 1 часа	ПЛАС, раздел 4
2	Время выезда аварийной бригады на место порыва	не более 30 минут	ПЛАС, раздел 2
3	Время запуска резервного источника питания (РИСЭ)	не более 15 минут	Технические требования
4	Время оповещения населения о ЧС	не более 30 минут с момента подтверждения	ПЛАС, раздел 6
5	Время локализации порыва (отключение задвижек)	не более 30 минут после обнаружения	ПЛАС, раздел 2
6	Время работы РИСЭ в автономном режиме	не менее 4 часов	ПЛАС, раздел 1.6
7	Время восстановления теплоснабжения (ремонт + заполнение)	не более 6 часов (заявлено)	ПЛАС, раздел 2

4. ХОД ТРЕНИРОВКИ

ЭТАП 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВАРИИ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ

(Реальное время: 10:00–10:45 / Учебное время: 10:00–11:00)

ВВОДНАЯ № 1

В 10:00 10 февраля 2027 года диспетчеру теплоснабжающей организации ПТЭС г. Дудинки АО «НТЭК» поступил сигнал о падении давления в обратной тепловой сети. Причина – порыв на участке магистрального трубопровода.

4.1. Действия ПТЭС г. Дудинки АО «НТЭК».

Время	Действие	Ответственный
10:00	Фиксация падения давления по манометрам в ОДС	Диспетчер ПТЭС
10:02	Проверка оборудования котельной (отсутствие утечек внутри)	Оператор котельной № 7
10:05	Доклад начальнику котельной № 7 и директору ПТЭС	Оператор котельной
10:07	Доклад в АДС УК, ЕДДС и Администрацию города	Директор ПТЭС
10:10	Увеличение подпитки сетевой воды до максимума	Оператор котельной
10:15	При невозможности поддержания давления – перевод сети в статический режим	Оператор котельной (по согласованию с начальником)
10:20	Направление аварийной бригады на поиск порыва	Диспетчер ПТЭС

Контрольная точка: время выезда бригады – не более 30 минут с момента получения сигнала.

4.2. Действия АО «Таймырбыт» (головной исполнитель на месте аварии).

Время	Действие	Ответственный
10:10	Получение сигнала от АДС УК о падении давления	Начальник РНС АО «Таймырбыт»
10:15	Формирование аварийной бригады, выезд на поиск порыва	Начальник РНС АО «Таймырбыт»
10:30	Обнаружение порыва в коллекторе на участке магистрального трубопровода по ул. Строителей, д. 5. Доклад в АДС УК Доклад в ЕДДС и ПТЭС.	Аварийная бригада
10:35	Оценка масштаба повреждения, определение количества отключенных домов	Аварийная бригада
10:40	Перекрытие подачи тепла на аварийном участке (задвижки)	Аварийная бригада
10:45	Доклад в АДС УК: «Аварийный участок отключен»	Начальник аварийной бригады

Контрольная точка: время локализации порыва – не более 30 минут после обнаружения.

4.3. Действия ООО «Дудинская управляющая компания».

Время	Действие	Ответственный
10:08	Получение сигнала от ПТЭС	Диспетчер АДС УК
10:20	Оповещение собственников МКД в зоне отключения (МАХ)	Диспетчер АДС УК
10:30	Направление персонала на тепловые узлы для отключения дома и контроля параметров	Мастер АДС УК
10:45	Организация дежурства с осмотром тепловых узлов, недопущение размораживания систем	Мастер АДС УК

4.4. Действия Администрации города Дудинки (в соответствии с разделом 4 ПЛАС).

Время	Действие	Ответственный
10:10	Получение информации об аварии на тепловых сетях от ЕДДС	Первый заместитель Главы
10:30	Сбор КЧС и ОПБ Администрация города Дудинки каб. 123 (г. Дудинка, ул. Советская, д. 35)	Глава города

10:40	Заседание КЧС и ОПБ, принятие решения о вводе режима «повышенная готовность»	КЧС
10:50	Принятие решения о подготовке ПВР (пункта временного размещения)	КЧС
11:00	Начало информирования населения (официальный сайт, соцсети, МАХ)	ООС КОДОМС Администрации города Дудинки

Контрольная точка: время сбора КЧС – не более 1 часа.

ЭТАП 2. ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПТЭС (Реальное время: 10:45–12:00 / Учебное время: 11:00–14:00)

ВВОДНАЯ № 2

В 11:00 учебного времени на котельной № 7 ПТЭС г. Дудинки АО «НТЭК» пропадает электричество.

4.5. Детальный алгоритм действий оператора газовой котельной при отключении электроэнергии (в соответствии с разделом 2 ПЛАС – сценарий «Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии»).

Внимание! Котельная № 7 – газовая. При обесточивании критически важно соблюдать последовательность действий для предотвращения взрыва при последующем запуске.

№ п/п	Действие	Время	Примечание
1	Зафиксировать отключение электроэнергии и остановку оборудования	11:00	Запись в сменном журнале
2	Немедленно перекрыть подачу газа первым шаровым краном на вводе в котельную	11:01	Безопасность – приоритет № 1
3	Открыть продувочную свечу и свечу безопасности для стравливания газа из трубопроводов	11:02	Газ должен быть полностью удален
4	Остановить котлы согласно производственной инструкции	11:03	Полная остановка
5	Сообщить об отключении электроэнергии: диспетчеру электросетевой компании; начальнику котельной; директору ПТЭС; диспетчеру АДС УК; в ЕДДС	11:05	С пометкой «УЧЕБНАЯ ТРЕНИРОВКА»
6	Запустить резервный источник питания (дизель-генератор). РИСЭ находятся в «режиме постоянной готовности» (вторая степень автоматизации)	11:08	Норматив: не более 15 минут
7	Вывести РИСЭ на номинальный режим (напряжение, частота)	11:10	
8	Переключить питание циркуляционных насосов и автоматики на РИСЭ	11:12	
9	Запустить циркуляционные насосы, восстановить циркуляцию теплоносителя	11:14	
10	Доложить о восстановлении циркуляции диспетчеру АДС УК, в ЕДДС и Администрацию	11:15	

Контрольная точка: запуск РИСЭ – не более 15 минут с момента отключения.

4.6. Действия ПТЭС при отключении электроэнергии.

Время (учебное)	Действие	Ответственный
11:00	Фиксация обесточивания	Оператор котельной
11:01–11:15	Выполнение алгоритма п. 4.5	Оператор, электромеханик
11:15	Доклад в ЕДДС: «Резервный источник запущен, циркуляция восстановлена»	Директор ПТЭС
11:20	Запрос в электросетевую компанию о причинах и сроках восстановления	Диспетчер ПТЭС
11:30	Получение информации: «Ремонт ЛЭП ориентировочно 4 часа»	Диспетчер ПТЭС
11:45	Применение электронного моделирования для оценки гидравлического режима при работе на резервном источнике	Диспетчер ПТЭС
12:00	Доклад в ЕДДС и КЧС о прогнозируемом времени восстановления	Директор ПТЭС

4.7. Действия АО «Таймырбыт» и ООО «Дудинская УК» при отключении электроэнергии.

Время (учебное)	Действие	Ответственный
11:05	Получение информации об обесточивании котельной	Диспетчер АДС УК
11:15	Усиление контроля за давлением в сетях (насосы могут остановиться)	Аварийные бригады
11:30	При снижении давления – принятие мер по сохранности внутридомовых систем	УК

ЭТАП 3. РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

(Реальное время: 11:00–15:00 / Учебное время: 12:00–18:00)

4.8. Ремонтные работы на месте порыва (в соответствии с разделом 4 ПЛАС).

Время (учебное)	Действие	Ответственный
12:00	Начало ремонтных работ. Подготовка аварийного участка - вскрытие дорожного полотна, демонтаж коллекторных блоков	АО «Таймырбыт»
12:30	Прогрев труб горелками (температура –42°С – обязательный прогрев перед сваркой)	АО «Таймырбыт»
13:00	Сварочные работы, установка новой вставки	АО «Таймырбыт»
14:00	Завершение сварки, проверка швов	АО «Таймырбыт»
14:30	Доклад в АДС УК: «Ремонт закончен, трубопровод готов к заполнению»	Начальник аварийной бригады
15:00	Открытие задвижек (медленно, для предотвращения гидроударов)	АО «Таймырбыт»
15:30	Заполнение трубопровода теплоносителем, восстановление циркуляции	АО «Таймырбыт»
16:00	Доклад в АДС УК: «Теплоснабжение восстановлено»	Начальник аварийной бригады
16:10	Заполнение теплоносителем систем отопления МКД	Аварийная бригада
16:30	Доклад в ЕДДС: «Теплоснабжение восстановлено. Внутридомовые системы работают в штатном режиме»	Диспетчер АДС УК

Контрольная точка: общее время восстановления теплоснабжения – в пределах 6 часов (с 10:40 до 16:40 учебного времени).

4.9. Восстановление основного электроснабжения и отключение РИСЭ.

Время (учебное)	Действие	Ответственный
15:00	Поступление информации о восстановлении основного питания	Диспетчер ПТЭС
15:10	Обратное переключение: отключение РИСЭ, переход на основную схему	Электромеханик
15:20	Доклад: «Переключение выполнено, РИСЭ в режиме ожидания»	Электромеханик
15:30	Проверка параметров работы оборудования в штатном режиме	Оператор котельной

Контрольная точка: время работы РИСЭ в автономном режиме – не менее 4 часов (с 11:00 до 15:10).

ЭТАП 4. ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (Осуществляется параллельно с этапами 1–3)

4.10. Тексты оповещения:

А) СМС-рассылка (кратко, для всех абонентов в зоне риска):

«ВНИМАНИЕ! УЧЕБНАЯ ТРЕНИРОВКА!
 На теплосетях города проводятся плановые учения.
 Паники не допускать.
 Информация на сайте администрации.
 ЕДДС: 5-75-11, 112

Б) Официальный сайт администрации (развернуто):

Уважаемые жители г. Дудинки!

Администрация города информирует о проведении плановой противоаварийной тренировки в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
 Дата и время: 27 августа 2026 года, 10:00–15:10.
 В ходе тренировки отрабатываются действия служб при ликвидации порыва на теплосети и отключении электроэнергии с переходом на резервный источник питания.
 Важно!!! Тренировка проводится на работающем оборудовании. Отключения электроэнергии и горячего водоснабжения в жилых домах не планируются.
 ЕДДС: 5-75-11, 112

В) Объявление в группе УК в мессенджере МАХ:

ВНИМАНИЕ!
 Уважаемые жители и гости города
ПРОВОДИТСЯ ПЛАНОВАЯ ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ ТРЕНИРОВКА!

В связи с аварийной ситуацией на теплосетях в районе многоквартирного дома № 5 по ул. Строителей временно нарушено тепловодоснабжение. Мы понимаем, насколько это доставляет неудобства, и искренне благодарим Вас за понимание.

Что происходит сейчас:

- Основная авария ликвидируется;
- Бригады аварийных служб устраняют аварийную ситуации на наружных сетях тепловодоснабжения;
- Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу тепла и воды в многоквартирный дом.

Просим Вас:

1. Сохраняйте тепло в квартирах:
 - Плотно закрывайте окна и входные двери;
 - Проверьте, нет ли щелей, через которые уходит тепло;
 - По возможности не открывайте балконные двери.
2. Оказывайте поддержку работникам аварийных служб:
 - Встретьте их доброжелательным словом – это очень важно в их непростой работе;
 - При необходимости помогите обеспечить доступ к инженерным коммуникациям в подъезде или квартире;
 - При наличии имеющейся информации о собственниках или иных лицах пустующих квартир в Вашем подъезде, сообщить данные сведения работникам аварийной службы или в приемную ООО «ДУК».
3. Будьте внимательны и осторожны:
 - Не приближайтесь к местам ремонтных работ;
 - Следите за детьми, чтобы они не находились вблизи рабочих зон;
 - Если заметите новые протечки или другие проблемы – незамедлительно сообщайте в аварийную службу.

Куда обращаться за информацией:

- Аварийная диспетчерская служба: +7 (391-91) 5-64-32, +7 905 090 2332, +7 906 904 6432.
- Приемная ООО «ДУК»: +7 (391-91) 5-20-00

Мы делаем всё возможное, чтобы нормализовать ситуацию как можно быстрее. Ваша поддержка и взаимопомощь – важная часть общего дела.

Спасибо за Ваше понимание!

4.11. Каналы оповещения и ответственные

Канал	Ответственный	Время запуска
СМС-рассылка	ЕДДС	10:30 (после подтверждения ЧС)
Официальный сайт	Отдел общественных связей КОДОМС Администрации города Дудинки, ООО «Дудинская управляющая компания»	10:30
Соцсети (VK, Telegram, MAX)	Отдел общественных связей КОДОМС Администрации города Дудинки, ООО «Дудинская управляющая компания»	10:30

Контрольная точка: оповещение населения – не позднее 30 минут после подтверждения ЧС.

ЭТАП 5. ЗАВЕРШЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ

(Реальное время: 15:10)

Время	Действие	Ответственный
15:10	Доклад ПТЭС: «Авария ликвидирована, режим работы теплосети восстановлен»	Директор ПТЭС
15:10	Доклад АО «Таймырбыт»: «Теплоснабжение всех потребителей восстановлено»	Начальник аварийной службы
15:10	Доклад УК: «Внутридомовые системы работают в штатном режиме»	Директор УК
15:12	Руководитель объявляет: «ВНИМАНИЕ! УЧЕБНАЯ ТРЕНИРОВКА! Активная фаза завершена»	Глава города
15:15	Начало разбора тренировки в конференц-зале	Глава города

Контрольная точка: общее время восстановления теплоснабжения – в пределах 6 часов (с 10:00 до 16:00 учебного времени).

5. ЛИСТ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИРОВКИ

Оценка производится по четырехбалльной системе:

Оценка	Критерий
«Отлично»	Участник не допускает ошибок, действия правильные и своевременные
«Хорошо»	Допущены незначительные ошибки, не усугубляющие ситуацию
«Удовлетворительно»	Допущены ошибки, затягивающие процесс ликвидации, но не приведшие к развитию аварии
«Неудовлетворительно»	Допущены решения, которые в реальной обстановке привели бы к развитию аварии или несчастному случаю

5.1. Лист оценки участников

Участник	Критерии оценки	Оценка
Диспетчер ПТЭС	Своевременность фиксации аварии, правильность докладов, скорость передачи команд, соблюдение маркировки «ТРЕНИРОВКА»	
Оператор котельной	Правильность действий при обесточивании (перекрытие газа, стравливание, запуск РИСЭ), соблюдение временных нормативов	
Аварийная бригада	Время выезда, скорость локализации, качество ремонта, соблюдение ТБ	
Диспетчер АДС УК	Своевременность оповещения жителей, организация дежурства на тепловых узлах	
ЕДДС	Сбор и обобщение информации, передача данных в КЧС, запуск оповещения	
КЧС (Администрация)	Время сбора, качество принятых решений, организация ПВР и информирования	
Тренировка в целом	Общая оценка эффективности взаимодействия всех служб	

5.2. Грубые ошибки, влекущие оценку «неудовлетворительно»:

5.2.1. Неперекрытие подачи газа при обесточивании газовой котельной.

5.2.2. Превышение норматива запуска РИСЭ (более 15 минут).

5.2.3. Отсутствие маркировки «ТРЕНИРОВКА» в сообщениях.

5.2.4. Несвоевременное оповещение населения (более 30 минут с момента подтверждения ЧС).

5.2.5. Действия, создающие угрозу размораживания внутридомовых систем.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Схема тепловых сетей г. Дудинки (участок аварии):

– Вклеивается схема с указанием мест установки задвижек, колодцев, точек подключения РИСЭ.

Приложение 2. Схема подключения резервного источника электроснабжения (РИСЭ):

– Вклеивается принципиальная схема.

Приложение 3. Форма протокола проведения противоаварийной тренировки:

№ п/п	Параметр	Значение
1	Дата проведения	27.08.2026
2	Тема тренировки	
3	Руководитель тренировки	
4	Количество участников	
5	Время начала (реальное/учебное)	
6	Время окончания (реальное/учебное)	
7	Время запуска РИСЭ (норматив/факт)	15 мин /
8	Время локализации порыва (норматив/факт)	30 мин /
9	Время восстановления тепла (норматив/факт)	6 ч /
10	Оценка диспетчера ПТЭС	
11	Оценка оператора котельной	
12	Оценка аварийной бригады	
13	Оценка УК	
14	Оценка ЕДДС	
15	Оценка КЧС	
16	Оценка тренировки в целом	
17	Выявленные недостатки	
18	Мероприятия по результатам	

Приложение 4. Список ответственных лиц с контактами (в соответствии с разделом 10 ПЛАС):

– Заполняется перед тренировкой.

№ п/п	Наименование организации	Должность	ФИО	Контактные данные
1	ПТЭС г. Дудинки АО «НТЭК»	Директор	Вошук Р. А.	8 (391-91) 3-40-01
2	ПТЭС г. Дудинки АО «НТЭК»	Главный инженер	Пупин А. А.	8 (391-91) 3-40-02
3	АО «Таймырбыт»	Генеральный директор	Джураев И. И.	+7 923 202 3761
4	АО «Таймырбыт»	Главный энергетик	Губин С. Г.	+7 904 899 2443
5	ООО «Дудинская управляющая компания»	Главный инженер	Кривицкая О. В.	+7 903 918 0211
6	ЕДДС	Оперативный дежурный		8 (391-91) 5-75-11 +7 902 915 7307

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все сообщения в ходе тренировки должны начинаться с фразы: «ВНИМАНИЕ, УЧЕБНАЯ ТРЕНИРОВКА!»

7.2. При реальном возникновении аварии в ходе тренировки – учение немедленно прекращается, все силы переключаются на реальную ликвидацию.

7.3. Лица, получившие неудовлетворительные оценки, проходят повторные тренировки в сроки, определяемые руководителем.

7.4. Если большинство участников получило неудовлетворительные оценки - тренировка по этой же теме проводится повторно в течение 10 дней.

7.5. Результаты тренировки заносятся в журнал учета проведенных противоаварийных тренировок.

Сценарий разработал:

Главный эксперт Администрации города Дудинки

Гордеева А. Б.